DUVAL Électricité

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
Centre Régional Jeunesse et Sports CRJS
16 Rue Rabelin
27200 Vernon

BOIS GUILLAUME,
Le 15 décembre 2025

**Siège social** :
Espace Leader –
Rue Gustave .Eiffel
76235 Bois Guillaume Cédex
Tél : 02 35 61 44 44

**Centre de travaux Evreux :**
Rue Cocherell
27000 Evreux
Tél : 02 32 38 29 15

**Objet :** Vérification et entretien de l'ensemble des blocs de secours du site

Monsieur,

Je soussigné Valentin GOUVERNET, responsable de projets au sein de la société Duval Electricité située Rue Gustave Eiffel à Bois-Guillaume, atteste sur l'honneur que nous avons vérifié l'ensemble des BAES le 03/12/25 suivant le tableau joint.

Vous en souhaitant bonne réception

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos meilleurs sentiments.

Le Responsable de projets

V. GOUVERNET



DUVAL Électricité

# Seine Normandie Agglomération - Entretien BAES CRJS

| Numéro | Niveau | Localisation | Type | Marque | Référence | Autonomie | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDC | Local prod ECS | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 2 | RDC | Réserve derrière local prod ECS | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 3 | RDC | Local entretien bâtiment neuf | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 4 | RDC | Sortie de secours couloir bât. neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 5 | RDC | Salle de réunion | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 6 | RDC | Salle de réunion | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 7 | RDC | Salle de réunion | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 8 | RDC | Salle de réunion | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 9 | RDC | Salle de réunion | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 10 | RDC | Salle de réunion | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 11 | RDC | Couloir bât. neuf côté couloir | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 12 | RDC | Couloir bât. neuf côté entrée principale | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 13 | RDC | Entrée principale | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 14 | RDC | Escalier bâtiment neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 15 | RDC | Couloir face bureau | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 16 | RDC | Réfectoire vers entrée principale | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 17 | RDC | Réfectoire | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 18 | RDC | Réfectoire | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 19 | RDC | Sortie de secours réfectoire | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 20 | RDC | SAS sortie de secours réfectoire | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 21 | RDC | Sortie de secours cuisine | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 22 | RDC | Cuisine vers réfectoire | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 23 | RDC | Laverie vers réfectoire | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 24 | RDC | Réserve cuisine | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 25 | RDC | Laverie vers cuisine | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 26 | RDC | TGBT | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 27 | RDC | Escalier vers réfectoire | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 28 | RDC | Couloir chambre 1 | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 29 | RDC | Couloir chambre 2 | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 30 | RDC | Escalier bât. ancien côté escalier | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 31 | R+1 | Escalier bât. ancien côté escalier demi-palier | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 32 | R+1 | Escalier bât. ancien côté escalier | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 33 | R+1 | Escalier bât. Ancien côté palier | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 34 | R+1 | Local ECS chambre 8 | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 35 | R+1 | Logement gardien | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 36 | R+1 | Palier bât. ancien vers verrière | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 37 | R+1 | Verrière | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 38 | R+1 | Verrière | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 39 | R+1 | Couloir palier côté vers bât. ancien | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 40 | R+1 | Couloir côté escalier bât. neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 41 | R+1 | Escalier bâtiment neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 42 | RDC | Escalier demi palier bâtiment neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 43 | R+1 | Couloir sur palier côté vers bât. neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 44 | R+1 | Couloir bâtiment neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 45 | R+1 | Sortie de secours couloir bât. neuf | Bi-fonction (évac/hab) | Schneider | OVA59430 | OK | 03/12/2025 |
| 46 | R+1 | Local entretien bâtiment neuf | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 47 | R+1 | Local rangement bâtiment neuf | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 48 | RDC | Réfectoire | Ambiance | Schneider | OVA59330 | OK | 03/12/2025 |
| 49 | RDC | Local linge | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |
| 50 | RDC | Local laverie | Evacuation | Schneider | OVA59110 | OK | 03/12/2025 |